

番 号	仕様書ページ	質 疑 事 項	回 答
1	9	「別紙4 応接室防音工事図面等」につきまして、ガラス面の金属柱と可動式間仕切りの間のスペース（接合面B）が仕様書上75mmになっておりますが、100mmで代替可能でしょうか。	仕様書のとおり、75mmのスペースを接合面Bとするため、75mm以上は設置できません。