

番 号	仕様書ページ	質 疑 事 項	回 答
1	仕様書	・ 夜間作業又は土日作業でしょうか。	・ 21時以降の夜間作業はできません。 土日平日区別なく作業できますが、作業音や本会の行事の関係で作業日の調整が必要です。
2		・ 新設便器背後は 150mm の隙間が必要でしょうか。	・ 既存の設備を活用する施工とするため必要です。
3		・ 天井点検口のサイズと縁タイプ、アルミなど詳細が不明です。	・ 点検口のサイズは 450mm 角です。 材質はアルミです。
4		・ GG1 のリモコンは紙巻の右側でしょうか。	・ 紙巻器の上部に設置をお願いします。
5		・ パーテーションの高さはいくらでしょうか。	・ 高さは 1,900mm です。
6		・ 「配管点検口を塞がないよう猫足タイプとする。」とは壁面のことでしょうか。	・ 床面の配管点検口を塞がないように猫足タイプとするものです。
7		・ 壁、床タイルの同等品が無い場合は類似品で宜しいでしょうか。	・ タイルの損傷個所については、既設のタイルに近い色のタイルを使用して下さい。